

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № орг.	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляція, обладнання та матеріали							
1	Вентиляційна установка ПВ2-ПВ4 (параметри див. Таб. ТХ) в комплекті з шафою автоматики та гнучкими вставками	VVS120c		VTС	шт.	3	828	ПВ2-ПВ4
2	Теплова завіса електрична, потужність 2 кВт	Wing E100		VTС	шт.	1		ТЗ.2
3	Теплова завіса електрична, потужність 2 кВт	Wing E150		VTС	шт.	1		ТЗ.3
4	Шумоглушник трубчастий прямокутний	800x300	ШПП	ЧП Григоренко	шт.	2		
5	Шумоглушник трубчастий прямокутний	1400x300	ШПП	ЧП Григоренко	шт.	1		
6	Шумоглушник трубчастий прямокутний	1600x600	ШПП	ЧП Григоренко	шт.	5		
7	Клапан вознезатримуючий з приводом Belimo	600x300	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	2		
8	-//-	650x250	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	1		
9	-//-	800x250	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	1		
10	-//-	800x300	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	2		
11	-//-	1150x400	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	1		
12	-//-	1150x450	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	1		
13	-//-	1200x600	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	8		
14	-//-	1400x350	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	1		
15	-//-	1400x400	КПУ-1М	ВЕЗА	шт.	1		
16	Решітка фасадна 1500x800	1500x800	5070-1Н	ЧП Григоренко	шт.	3		

						SKU-444-OBK			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розроб.	Федоренко					Опалення, вентиляція та кондиціювання	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевір.							РП	1	11
						Специфікація обладнання, виробів та матеріалів			
Н. контр.									
ГІП									
Затверд.									

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інв. № ориг.	Зам. інв. №	17	Решітка фасадна 1000x700	1000x700	5070-1Н	ЧП Григоренко	шт.	3			
		19	Дифузор квадратний	225x225	ПДК9	ЧП Григоренко	шт.	233			
		20	Дифузор квадратний	300x300	ПДК12	ЧП Григоренко	шт.	101			
		21	Адаптор для квадратного дифузора, 225x225	225x225x250(н)/ф150		ВентСервіс	шт.	233			
		22	Адаптор для квадратного дифузора, 300x300	302x302x250(н)/ф200		ВентСервіс	шт.	101			
		23	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутний, δ=0,55мм	δ=0,55мм	200x150	ВентСервіс	мп/м2	91,4/76,8			
		24	-//-	δ=0,55мм	200x200	-//-	мп/м2	22,2/21,36			
		25	-//-	δ=0,55мм	250x150	-//-	мп/м2	84,5/81.12			
		26	-//-	δ=0,55мм	250x200	-//-	мп/м2	30,1/32,52			
		27	-//-	δ=0,55мм	250x250	-//-	мп/м2	9,1/10,92			
		28	Повітропровід з оцинкованої сталі круглий, δ=0,55мм	δ=0,55мм	150	ВентСервіс	мп/м2	272,1/153,84			
		29	-//-	δ=0,55мм	200	-//-	мп/м2	145,7/109,92			
		30	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутний, δ=0,7мм	δ=0,7мм	300x150	ВентСервіс	мп/м2	68,1/73,56			
		31	-//-	δ=0,7мм	300x200	-//-	мп/м2	56,5/67,8			
		32	-//-	δ=0,7мм	300x250	-//-	мп/м2	8,9/11,76			
		33	-//-	δ=0,7мм	300x300	-//-	мп/м2	2,5/3,6			
		34	-//-	δ=0,7мм	350x200	-//-	мп/м2	81,3/107,28			
		35	-//-	δ=0,7мм	350x250	-//-	мп/м2	1,3/1,8			
		36	-//-	δ=0,7мм	350x300	-//-	мп/м2	10,2/15,84			
		37	-//-	δ=0,7мм	400x200	-//-	мп/м2	126/181,44			
		38	-//-	δ=0,7мм	400x250	-//-	мп/м2	7,2/11,16			
		39	-//-	δ=0,7мм	400x300	-//-	мп/м2	12/20,16			
		40	-//-	δ=0,7мм	450x200	-//-	мп/м2	28,1/43,8			
	Підпис і дата	41	-//-	δ=0,7мм	450x250	-//-	мп/м2	21,4/35,88			
		42	-//-	δ=0,7мм	450x300	-//-	мп/м2	43,6/78,48			
		43	-//-	δ=0,7мм	500x300	-//-	мп/м2	20,2/38,76			
		44	-//-	δ=0,7мм	550x300	-//-	мп/м2	15,6/31,8			
						SKU-444-OBİK					Аркуш
											2
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зам. інв. №		45	-//-	δ=0,7мм	600x200	-//-	мп/м2	6,5/12,48		
		46	-//-	δ=0,7мм	600x300	-//-	мп/м2	13,2/28,44		
		47	-//-	δ=0,7мм	650x250	-//-	мп/м2	18,3/39,6		
		48	-//-	δ=0,7мм	650x300	-//-	мп/м2	19,9/45,36		
		49	-//-	δ=0,7мм	700x300	-//-	мп/м2	5,4/12,96		
		50	-//-	δ=0,7мм	800x250	-//-	мп/м2	13,7/34,68		
		51	-//-	δ=0,7мм	800x300	-//-	мп/м2	58,1/153,48		
		52	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутний, δ=0,9мм	δ=0,9мм	1000x700	ВентСервіс	мп/м2	11,9/48,48		
		53	-//-	δ=0,9мм	1150x400	-//-	мп/м2	1,2/4,56		
		54	-//-	δ=0,9мм	1150x450	-//-	мп/м2	0,7/2,76		
		55	-//-	δ=0,9мм	1150x600	-//-	мп/м2	7,2/30,48		
		56	-//-	δ=0,9мм	1200x300	-//-	мп/м2	29,4/105,84		
		57	-//-	δ=0,9мм	1200x600	-//-	мп/м2	52,5/226,92		
		58	-//-	δ=0,9мм	1300x300	-//-	мп/м2	13,4/51,6		
		59	-//-	δ=0,9мм	1400x300	-//-	мп/м2	84,9/346,32		
		60	-//-	δ=0,9мм	1400x350	-//-	мп/м2	12,6/52,92		
		61	-//-	δ=0,9мм	1400x400	-//-	мп/м2	0,8/3,6		
		62	-//-	δ=0,9мм	1400x600	-//-	мп/м2	1,6/7,8		
		63	-//-	δ=0,9мм	1500x350	-//-	мп/м2	0,3/1,2		
		64	-//-	δ=0,9мм	1500x450	-//-	мп/м2	3,4/15,96		
		Підпис і дата		65	-//-	δ=0,9мм	1500x800	-//-	мп/м2	0,7/3,6
66	-//-			δ=0,9мм	1600x600	-//-	мп/м2	0,8/4,8		
67	-//-			δ=0,9мм	1791x872	-//-	мп/м2	3,7/23,76		
68	Фасонні вироби із оцинкованої сталі δ=0,55мм			δ=0,55мм		ВентСервіс	м2	94		
Інв. № ориг.		69	Фасонні вироби із оцинкованої сталі δ=0,7мм	δ=0,7мм		ВентСервіс	м2	225		
		70	Фасонні вироби із оцинкованої сталі δ=0,9мм	δ=0,9мм		ВентСервіс	м2	435		
		71	Дросель-клапан круглий	ДК	150	ЧП Григоренко	шт.	225		
					SKU-444-OBİK					Аркуш
										3

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72	-//-	ДК	200	-//-	шт.	109		
		73	Дросель-клапан прямокутний	ДК	200x150	ЧП Григоренко	шт.	4		
		74	-//-	ДК	200x200	-//-	шт.	1		
		75	-//-	ДК	250x150	-//-	шт.	5		
		76	-//-	ДК	300x150	-//-	шт.	3		
		77	-//-	ДК	300x200	-//-	шт.	1		
		78	-//-	ДК	350x200	-//-	шт.	10		
		79	-//-	ДК	350x250	-//-	шт.	1		
		80	-//-	ДК	400x200	-//-	шт.	4		
		81	-//-	ДК	450x200	-//-	шт.	11		
		82	-//-	ДК	450x300	-//-	шт.	1		
		83	-//-	ДК	550x300	-//-	шт.	1		
		84	-//-	ДК	600x200	-//-	шт.	1		
		85	-//-	ДК	600x300	-//-	шт.	2		
		86	-//-	ДК	800x250	-//-	шт.	1		
		87	-//-	ДК	800x300	-//-	шт.	1		
		88	-//-	ДК	1200x300	-//-	шт.	3		
		89	-//-	ДК	1400x300	-//-	шт.	1		
		90	-//-	ДК	1400x350	-//-	шт.	2		
		91	Теплова ізоляція фольгована ППЕ, тип С,	δ=10мм		ППЕ	м2	1948		
		92	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна 35кг/м3	δ=50мм		ТехноНІКОЛЬ	м2	532		
		93	Матеріали для кріплення та витратні матеріали				к-м.	1		
			<u>Система опалення та кондиціонування</u>							
		94	Фанкойл напольного типу (2-х трубний)	SEC/F 2.3-2T			шт.	23		
		95	Фанкойл напольного типу (2-х трубний)	SEC/F 3.3-2T			шт.	69		
Інф. № ориг.										
								SKU-444-OBK		Аркуш
								4		

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Зам. інв. №	Підпис і дата	96	Фанкоїл напольного типу (2-х трубний)	SEC/F 4.3-2T		MyCond	шт.	47			
		97	Термостат настінний	TRF-B2		MyCond	шт.	139			
		98	Автоматичний балансувальний клапан з	AB-QM+AME 110NL	003Z0202	Danfoss	шт.	23			
		99	електроприводом Dn15, G 3/4 A	Dn15, G 3/4 A							
		100	Автоматичний балансувальний клапан з	AB-QM+AME 110NL	003Z0203	Danfoss	шт.	116			
		101	електроприводом Dn20, G 1 A	Dn20, G 1 A							
		102	Регулюючий клапан, Dn25, MSV-BD	Dn25	003Z4003	Danfoss	шт.	13			
		103	Регулюючий клапан, Dn32, MSV-BD	Dn32	003Z4004	Danfoss	шт.	8			
		104	Кран кульовий	Dn25			шт.	46			
		105	Кран кульовий	Dn32			шт.	232			
		106	Автоматичний повітропускник	Dn15	TECEflex	TECE	шт.	6			
		106.2	Електроконвектор, 1500Вт	1500Вт			шт.	8			
		106.3	Електроконвектор, 1000Вт	1000Вт			шт.	3			
		107	Труба із зшитого поліетилену Dn25	Dn25	TECEflex	TECE	мп.	99			
		108	Труба із зшитого поліетилену Dn32	Dn32	TECEflex	TECE	мп.	814			
		109	Труба із зшитого поліетилену Dn40	Dn40	TECEflex	TECE	мп.	824			
		110	Труба із зшитого поліетилену Dn50	Dn50	TECEflex	TECE	мп.	1023			
		111	Труба із зшитого поліетилену Dn63	Dn63	TECEflex	TECE	мп.	167			
		112	Труба стальна водогазопровідна, Ду80	Ду80	ГОСТ 3262-75*		м.п.	197			
		113	Труба стальна водогазопровідна, Ду100	Ду100	ГОСТ 3262-75*		м.п.	175			
Інв. № ориг.		114	Коліно латунне, 90 град. Ф25	90 град. Ф25	TECEflex	TECE	мп.	86			
		115	Коліно латунне, 90 град. Ф32	90 град. Ф32	TECEflex	TECE	мп.	330			
		116	Коліно латунне, 90 град. Ф40	91 град. Ф40	TECEflex	TECE	мп.	59			
		117	Коліно латунне, 90 град. Ф50	92 град. Ф50	TECEflex	TECE	мп.	50			
		118	Коліно латунне, 90 град. Ф63	93 град. Ф63	TECEflex	TECE	мп.	12			
		119	Коліно сталеве 90 град. Ф40	96 град. Ф65	ГОСТ 3262-75*		шт.	1			
		120	Коліно сталеве 90 град. Ф80	97 град. Ф80	ГОСТ 3262-75*		шт.	29			
						SKU-444-OBK				Аркуш	
										5	
						Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зам. інв. №	Підпис і дата	121	Коліно сталеве 90 град. Ф100	98 град. Ф100	ГОСТ 3262-75*		шт.	12		
		122	Трійник латунний, 90 град.	32/32/25	TECEflex	TECE	шт.	8		
		123	-//-	32/32	TECEflex	TECE	шт.	12		
		124	-//-	40/40/25	TECEflex	TECE	шт.	24		
		125	-//-	40/40/32	TECEflex	TECE	шт.	92		
		126	-//-	40/40/50	TECEflex	TECE	шт.	2		
		127	-//-	50/50/25	TECEflex	TECE	шт.	34		
		128	-//-	50/50/32	TECEflex	TECE	шт.	43		
		129	-//-	50/50/40	TECEflex	TECE	шт.	8		
		130	-//-	50/50	TECEflex	TECE	шт.	6		
		131	-//-	50/50/63	TECEflex	TECE	шт.	5		
		132	-//-	63/63/32	TECEflex	TECE	шт.	7		
		133	-//-	63/63	TECEflex	TECE	шт.	1		
		134	Трійник стальний 90 град.	65/65/40	ГОСТ 3262-75*		шт.	2		
		135	-//-	65/65/50	ГОСТ 3262-75*		шт.	10		
		136	-//-	80/80/50	ГОСТ 3262-75*		шт.	2		
		137	-//-	80/80/63	ГОСТ 3262-75*		шт.	6		
		138	-//-	80/80	ГОСТ 3262-75*		шт.	4		
		139	-//-	80/80/100	ГОСТ 3262-75*		шт.	2		
		Інв. № ориг.		140	-//-	100/100/63	ГОСТ 3262-75*		шт.	2
141	Перехід латунний			40/32	TECEflex	TECE	шт.	44		
142	-//-			32/25	TECEflex	TECE	шт.	8		
143	-//-			40/32	TECEflex	TECE	шт.	10		
144	-//-			40/32	TECEflex	TECE	шт.	2		
145	-//-			50/40	TECEflex	TECE	шт.	34		
146	-//-			50/32	TECEflex	TECE	шт.	2		
147	-//-	50/40	TECEflex	TECE	шт.	4				
						SKU-444-OBİK				Аркуш
										6
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Зам. інв. №		148	-//-	63/50	TECEflex	TECE	шт.	6			
		149	Перехід стальний	65/40	ГОСТ 3262-75*		шт.	2			
		150	-//-	65/40	ГОСТ 3262-75*		шт.	2			
		151	-//-	65/50	ГОСТ 3262-75*		шт.	2			
		152	-//-	80/50	ГОСТ 3262-75*		шт.	4			
		153	-//-	80/50	ГОСТ 3262-75*		шт.	2			
		154	-//-	80/63	ГОСТ 3262-75*		шт.	2			
		155	-//-	80/65	ГОСТ 3262-75*		шт.	6			
		156	-//-	100/80	ГОСТ 3262-75*		шт.	2			
		157	Гільза латунна для запресовки труб TECEflex			TECE	шт.	2315			
		158	Муфта з різьбою Dn25	Dn25			шт.	46			
		159	Муфта з різьбою Dn32	Dn32			шт.	232			
		160	Муфта з різьбою Dn50	Dn50			шт.	12			
		161	Муфта з різьбою Dn63	Dn63			шт.	11			
		162	Ізоляція із вспіненого каучуку 28x13мм	28x13мм	ST	K-Flex	м.п.	99			
		163	Ізоляція із вспіненого каучуку 35x13мм	35x13мм	ST	K-Flex	м.п.	814			
		164	Ізоляція із вспіненого каучуку 42x13мм	42x13мм	ST	K-Flex	м.п.	824			
165	Ізоляція із вспіненого каучуку 48x13мм	48x13мм	ST	K-Flex	м.п.	1023					
166	Ізоляція із вспіненого каучуку 57x13мм	57x13мм	ST	K-Flex	м.п.	167					
167	Ізоляція із вспіненого каучуку 76x13мм	76x13мм	ST	K-Flex	м.п.	197					
168	Ізоляція із вспіненого каучуку 100x13мм	100x13мм	ST	K-Flex	м.п.	175					
169	Матеріали для кріплення та витратні матеріали				к-м.	1					
Підпис і дата											
Інв. № ориг.		170	Клеї для ізоляції 176 мл				дал.	3			
								SKU-444-OBK		Аркуш	
										7	
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		171	Циркуляційний насос UPS 40-120F	Dn40	UPS 40-120F	Grundfos	шт.	3					
		172	Кульовий кран муфтовий, Dn80, JIP-FF, Danfoss	Dn80	JIP-FF	Danfoss	шт.	12					
		173	Кульовий кран, Dn20	Dn20			шт.	6					
		174	Кран манометричний кран, Dn15	Dn15			шт.	12					
		175	Клапан триходовий Danfoss VF3 dn 25	dn25	VF3	Danfoss	шт.	3					
		176	Привід для триходовий клапану AME 435		AME 435	Danfoss	шт.	3					
		177	Клапан ручний балансувальний Stromax 4218 MF, Ду32	Ду32	Stromax 4218 MF	Herz	шт.	3					
		178	Латунні фітинги (ніпеля, американки, редукції, подовжувачі)				к-м.	3					
		179	Відводи, американки, муфти перехідні, переходи, ніпеля для				к-м.	3					
		180	Автоматичний повітропускник Ду 15	Ду 15			шт.	6					
		181	Зворотний клапан Ду 32мм	Ду 32мм	ARI 12.003	Armaturen	шт.	3					
		182	Фільтр сітчатий Ду 80мм	Ду 80мм	EVF	Danfoss	шт.	3					
		183	Термометр 0-150°C,				шт.	6					
		184	Манометр 0..10bar				шт.	12					
		185	Трубопровід водогазопровідний Ду 32 мм				м.п.	9					
		186	Трубопровід водогазопровідний Ду 80 мм				м.п.	18					
		187	Теплоізоляція "K-flex" ST 35x13 мм				м.п.	9					
		188	Теплоізоляція "K-flex" ST 76x13 мм				м.п.	18					
		189	Кріпильні матеріали				к-м.	3					
Зам. інв. №													
			Обв'язка холодильного пункту (покрівля)										
Підпис і дата		190	Чилер MCU 165 YH		MCU 165 YH	MyCond	шт.	4					
		191	Циркуляційний насос	Ду-ф80	IPL80/105-3/2 PN10		шт.	2					
		192	Циркуляційний насос	Ду-ф80	IPL80/110-4/2 PN10		шт.	2					
		193	Циркуляційний насос	Ду-ф65	TOP-S 65/10-230V	Wilo	шт.	2					
		194	Циркуляційний насос	Ду-ф65	TOP-S 65/10-400V	Wilo	шт.	1					
Інв. № ориг.													
											SKU-444-0BIK		Аркуш
					Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			8

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інв. № ориг.	Зам. інв. №	195	Циркуляційний насос	Ду-ф65	TOP-S 65/7-400V	Wilo	шт.	2		
		196	Циркуляційний насос	Ду-ф65	TOP-S 65/7-230V	Wilo	шт.	1		
		197	Циркуляційний насос	Ду-ф65	TOP-S 40/10-400V	Wilo	шт.	1		
		198	Теплообмінник пластинчастий	СТА-51-0,51-51,91-1,6-1-614,0			шт.	1		
		199	Двоходовий клапан з сервоприводом	Ду-ф150	VF2	Danfoss	шт.	1		
		200	Фільтр сітчастий фланцевий	Ду-ф250	FVF	Danfoss	шт.	2		
		201	Фільтр сітчастий фланцевий	Ду-ф100	FVF	Danfoss	шт.	4		
		202	Фільтр сітчастий фланцевий	Ду-ф80	FVF	Danfoss	шт.	3		
		203	Клапан зворотній	Ду-ф40			шт.	1		
		204	Клапан зворотній	Ду-ф65			шт.	6		
		205	Клапан зворотній	Ду-ф80			шт.	4		
		206	Відровставка	Ду-ф40			шт.	2		
		207	Відровставка	Ду-ф65			шт.	12		
		208	Відровставка	Ду-ф80			шт.	8		
		209	Кран кульовий фланцевий	Ду-ф32	JIP-FF	Danfoss	шт.	2		
		210	Кран кульовий фланцевий	Ду-ф40	JIP-FF	Danfoss	шт.	2		
		211	Кран кульовий фланцевий	Ду-ф65	JIP-FF	Danfoss	шт.	8		
		212	Кран кульовий фланцевий	Ду-ф80	JIP-FF	Danfoss	шт.	6		
		213	Кран кульовий фланцевий	Ду-ф100	JIP-FF	Danfoss	шт.	28		
		214	Кран кульовий	Ду-ф25		Danfoss	шт.	2		
		Підпис і дата	Зам. інв. №	215	Розширювальний бак	flexconM100			шт.	2
216	Ємність для припілензліколю 50л			ELBI			шт.	1		
217	Бак акумулятор на 1000 л			BTA4-1000			шт.	2		
218	Реле потоку						шт.	5		
219	Термоманометр						шт.	25		
Інв. № ориг.	Підпис і дата	220	Манометр				шт.	22		
		221	Повітропускник				шт.	12		
						SKU-444-0BIK				Аркуш
										9

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця вимірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інв. № ориг.	Зам. інв. №	222	Трубопровід водогазопровідний Ду 25 мм	Ф25	ГОСТ 10704-91		м.п.	5		
		223	Трубопровід водогазопровідний Ду 80 мм	Ф80х3,5	ГОСТ 10704-91		м.п.	117		
		224	Трубопровід водогазопровідний Ду 100 мм	Ф100х3,5	ГОСТ 10704-92		м.п.	19		
		225	Трубопровід водогазопровідний Ду 200 мм	Ф200х3,5	ГОСТ 10704-93		м.п.	18		
		226	Трубопровід водогазопровідний Ду 250 мм	Ф250х3,5	ГОСТ 10704-94		м.п.	41		
		227	Ізоляція із вспіненого каучуку 28х13мм	28х13мм	ST	K-Flex	м.п.	5		
		228	Ізоляція із вспіненого каучуку 76х13мм	76х13мм	ST	K-Flex	м.п.	117		
		229	Ізоляція із вспіненого каучуку 100х13мм	100х13мм	ST	K-Flex	м.п.	19		
		230	Ізоляція із вспіненого каучуку 200х13мм	200х13мм	ST	K-Flex	м.п.	18		
		231	Ізоляція із вспіненого каучуку 250х13мм	250х13мм	ST	K-Flex	м.п.	41		
		232	Коліно 90 град, Ду 25мм	Ду 25 мм			шт.	5		
		233	Коліно 90 град, Ду 80мм	Ду 80 мм			шт.	117		
		234	Коліно 90 град, Ду 100мм	Ду 100 мм			шт.	19		
		235	Коліно 90 град, Ду 200мм	Ду 200 мм			шт.	18		
		236	Коліно 90 град, Ду 250мм	Ду 250 мм			шт.	41		
		237	Трійник-90,	25/25			шт.	2		
		238	Трійник-90	80/80			шт.	4		
		239	Трійник-90	150/150/80			шт.	2		
		240	Трійник-90	200/200/25			шт.	1		
		241	Трійник-90	200/200/80			шт.	14		
		242	Трійник-90	200/200/100			шт.	5		
		243	Трійник-90	200/200/125			шт.	4		
		244	Трійник-90	200/200			шт.	3		
	Підпис і дата	245	Трійник-90	250/250/25			шт.	1		
		246	Трійник-90	250/250/80			шт.	4		
		247	Трійник-90	250/250/125			шт.	4		
		248	Трійник-90	250/250			шт.	2		
						SKU-444-OBİK				Аркуш
										10
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

